

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS
ETE MULEMBÁ I - QUANTITATIVO MENSAL

Parâmetro	Análises de Suporte Operacional	Análises Operacionais e ambientais	Coleta e análises de corpo receptor
Temperatura	60	*	6
pH	64	*	6
OD	114	*	6
Turbidez	60	*	6
DQO	*	8	6
DBO	*	8	6
Sólidos Totais	52	*	6
Sól. Susp. Totais	48	4	6
Sól. Sedimentáveis	90	*	*
Sól. Susp. Voláteis	28	*	*
Sólidos Dissolvidos	*	*	6
Teor de Umidade	16	*	*
Óleos e Graxas	*	4	6
Nitrogênio Kjeldhal	*	4	*
Nitrogênio Amoniacal	*	4	6
Nitrogênio Total	*	4	*
Nitrato	*	5	6
Nitrito	*	4	6
Fósforo Total	*	2	6
Coliformes Fecais	*	8	6
Potencial Redox	*	*	6
Salmonella	*	1	*
Giárdia	*	1	*
Ascarída	*	1	*
Ovos de Helminetos	*	1	*
E. coli	*	8	*
Condutividade	60	*	6
Salinidade	*	*	6
Transparência d'agua	*	*	6
Oxigênio Saturado	*	*	6
Carbono Orgânico Total	*	*	6
Alumínio	*	*	6
Zinco Total	*	*	6
Cádmio	*	*	6
Cianeto	*	*	6
Cobre Dissolvido	*	*	6
Ferro Dissolvido	*	*	6
Sulfeto Total	*	*	6
Cor Real	*	60	6
Odor	*	*	6
Surfactantes	*	4	*
Chumbo	*	*	6
Cloreto	8	*	*
Cloro Residual Total	4	*	*
Cloro Residual Livre	4	*	*
Microscopia	8	*	*

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS

ETE MULEMBÁ I

QUANTITATIVO DE ANÁLISES MENSAL

[illegible]

[illegible]

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS		
ETE MULEMBÁ I - PONTO AMOSTRAGEM E FREQUÊNCIA		
PARÂMETRO	Pontos de Amostragem	Frequência
pH	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Biofiltro	Semanal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Temperatura	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Condutividade	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Turbidez	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Potencial Redox	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Salinidade	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Cor Real	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Transparência da água	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Umidade	Biofiltro	Semanal
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Carbono Orgânico total	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Oxigênio Saturado	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Oxigênio Dissolvido (OD)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Tanque de aeração	Diária (3 tanques)
	Efluente tratado final	5 vezes/semana
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Sólidos Suspensos Totais (SST)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Câmara anóxica	3 vezes/semana
	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
	Bomba de lodo	Semanal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Sólidos Suspensos Voláteis (SSV)	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
	Bomba de lodo	Semanal
Sólidos Sedimentáveis (SSed)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Tanque de Aeração	Diária
Sólidos Dissolvidos	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal

Sólidos Totais (ST)	Tanque Adensador (Efluente)	3 vezes/semana
	Tanque Adensador (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (Efluente)	Semanal
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Surfactante	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Nitrogênio Total (NT)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Nitrato (NO3)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Câmara anóxica	Mensal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Nitrito (NO2)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Nitrogênio Amoniacal (NH4)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Nitrogênio Kjeldahl (TKN)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Fósforo Total	Esgoto bruto (canal de entrada)	Mensal
	Efluente tratado final	Mensal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Cloreto	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Óleos e graxas	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Coliformes Fecais	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Escherichia Coli	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Salmonella	Efluente tratado final	Mensal
Giárdia	Efluente tratado final	Mensal
Ascarida	Efluente tratado final	Mensal
Ovos de Helminthos	Efluente tratado final	Mensal
Pesquisa Microscópica	Tanque de aeração	2 vez/semana
Alumínio (Al)	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Zinco (Zn)	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Cádmio (Cd)	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Chumbo (Pb)	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Cobre dissolvido (Cu)	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Ferro (Fe)	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Sulfeto Total	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Cianeto	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Cloro Residual Total (CRT)	Caminhão abastecido com água de reúso / Efluente tratado final	Semanal
Cloro Residual Livre (CRL)	Caminhão abastecido com água de reúso / Efluente tratado final	Semanal

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS

ETE MULEMBÁ II - QUANTITATIVO MENSAL

Parâmetro	Análises de Suporte Operacional	Análises Operacionais e ambientais	Coleta e análises de corpo receptor
Temperatura	60	*	*
pH	64	*	*
OD	110	*	*
Turbidez	30	*	*
DQO	*	8	*
DBO	*	8	*
Sólidos Totais	52	*	*
Sól. Susp. Totais	48	*	*
Sól. Sedimentáveis	60	*	*
Sól. Susp. Voláteis	28	*	*
Teor de Umidade	16	*	*
Óleos e Graxas	*	2	*
Nitrogênio Kjeldhal	*	4	*
Nitrogênio Amoniacal	*	4	*
Nitrogênio Total	*	4	*
Nitrato	*	5	*
Nitrito	*	4	*
Fósforo Total	*	2	*
E. coli	*	8	*
Condutividade	60	*	*
Cloreto	8	*	*
Cloro Residual Total	4	*	*
Cloro Residual Livre	4	*	*
Microscopia	8	*	*

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS		
ETE MULEMBÁ II - PONTO AMOSTRAGEM E FREQUÊNCIA		
PARÂMETRO	Pontos de Amostragem	Frequência
pH	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Biofiltro	Semanal
Temperatura	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
Condutividade	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
Turbidez	Efluente tratado final	Diária
Umidade	Biofiltro	Semanal
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Oxigênio Dissolvido (OD)	Tanque de aeração	Diária (3 tanques)
	Efluente tratado final	5 vezes/semana
Sólidos Suspensos Totais (SST)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Câmara anóxica	3 vezes/semana
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
	Tanque de aeração	3 vezes/semana
	Bomba de lodo	Semanal
Sólidos Suspensos Voláteis (SSV)	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
	Bomba de lodo	Semanal
Sólidos Sedimentáveis (SSed)	Efluente tratado final	Diária
	Tanque de Aeração	Diária
Sólidos Totais (ST)	Tanque Adensador (Efluente)	3 vezes/semana
	Tanque Adensador (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (Efluente)	Semanal
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
Nitrogênio Total (NT)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Nitrato (NO3)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Câmara anóxica	Mensal
Nitrito (NO2)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Nitrogênio Amoniacal (NH4)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Nitrogênio Kjeldahl (TKN)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Fósforo Total	Esgoto bruto (canal de entrada)	Mensal
	Efluente tratado final	Mensal
Cloreto	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal

Óleos e graxas	Esgoto bruto (canal de entrada)	Mensal
	Efluente tratado final	Mensal
Escherichia Coli	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Pesquisa Microscópica	Tanque de aeração	2 vez/semana
Cloro Residual Total (CRT)	Caminhão abastecido com água de reúso / Efluente tratado final	Semanal
Cloro Residual Livre (CRL)	Caminhão abastecido com água de reúso / Efluente tratado final	Semanal

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS
ETE CENTRO - QUANTITATIVO MENSAL

Parâmetro	Análises de Suporte operacional	Análises operacionais e ambientais	Coleta e análises de Corpo Receptor
Temperatura	60	0	1.33
OD	80	0	1.33
DBO	0	8	1.33
PH	64	0	1.33
DQO	0	8	0
Sólidos Totais	54	0	0
Sól. Susp. Totais	30	2	0
Sól. Sedimentáveis	42	0	0
Sól. Susp. Voláteis	24	0	0
Teor de umidade	16	0	0
Óleos e Graxas	0	8	0
Nitrogênio Kjeldhal	0	4	0
Nitrogênio Amoniacal	0	4	1.33
Nitrogênio Total	0	4	0
Nitrato	0	4	1.33
Nitrito	0	2	1.33
Fósforo Total	0	2	1.33
E. coli	0	8	1.33
Turbidez	30	0	1.33
Salinidade	0	0	1.33
COT	0	1	1.33
Sulfetos não dissociados	0	1	1.33
Condutividade	60	0	0
Cloreto	8	0	0
Microscopia	8	0	0
CRT	4	0	0
CRL	4	0	0

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS
ETE CENTRO - PONTOS AMOSTRAGEM E FREQUÊNCIA

Parâmetro	Pontos de Amostragem	Frequência
pH	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Biofiltro	Semanal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Temperatura	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Condutividade	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
Turbidez	Efluente tratado final	Diária
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Salinidade	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Umidade	Biofiltro	Semanal
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Carbono Orgânico total (COT)	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Oxigênio Dissolvido (OD)	Efluente tratado final	5 vezes/semana
	Tanque de aeração	Diária (2 tanques)
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Sólidos Suspensos Totais (SST)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
	Decantador	3 vezes/semana

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV)	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
	Decantador	3 vezes/semana
Sólidos Sedimentáveis (SSed)	Efluente tratado final	Diária
	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
Sólidos Totais (ST)	Adensador (Efluente)	3 vezes/semana
	Adensador (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (Efluente)	Semanal
	Decantador	3 vezes/semana
Nitrogênio Total (NT)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Nitrato (NO ₃)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Nitrito (NO ₂)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Mensal
	Efluente tratado final	Mensal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Nitrogênio Amoniacal (NH ₄)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Nitrogênio Kjeldahl (NTK)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal

Fósforo Total	Esgoto bruto (canal de entrada)	Mensal
	Efluente tratado final	Mensal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Cloreto	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Óleos e graxas	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Escherichia Coli	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Pesquisa Microscópica	Tanque de aeração	2 vezes/semana
Sulfeto não dissociado	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Cloro Residual Total (CRT)	Caminhão abastecido com água de reuso / Efluente tratado final	Semanal
Cloro Residual Livre (CRL)	Caminhão abastecido com água de reuso / Efluente tratado final	Semanal

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS
ETE AEROPORTO - QUANTITATIVO MENSAL

Parâmetro	Análises de suporte Operacional	Análises operacionais e ambientais	Coleta e análises de Corpo Receptor
Temperatura	60	0	1.33
OD	110	0	1.33
DBO	0	8	1.33
PH	64	0	1.33
DQO	0	8	0
Sólidos Totais	54	0	0
Sól. Susp. Totais	46	2	0
Sól. Sedimentáveis	42	0	0
Sól. Susp. Voláteis	28	0	0
Teor de umidade	16	0	0
Óleos e Graxas	0	8	0
Nitrogênio Kjeldhal	0	4	0
Nitrogênio Amoniacal	0	4	1.33
Nitrogênio Total	0	4	0
Nitrato	0	5	1.33
Nitrito	0	2	1.33
Fósforo Total	0	2	1.33
E. coli	0	8	1.33
Turbidez	30	0	1.33
Salinidade	0	0	1.33
COT	0	1	1.33
Sulfetos não dissociados	0	1	1.33
Condutividade	60	0	0
Cloreto	8	0	0
Microscopia	8	0	0
CRT	4	0	0
CRL	4	0	0
Ecotoxicidade	0	0.17	0

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS
ETE AEROPORTO - PONTO AMOSTRAGEM E FREQUÊNCIA

Parâmetro	Pontos de Amostragem	Frequência
pH	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Biofiltro	Semanal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Temperatura	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Condutividade	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
Turbidez	Efluente tratado final	Diária
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Salinidade	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Umidade	Biofiltro	Semanal
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Carbono Orgânico total (COT)	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Oxigênio Dissolvido (OD)	Efluente tratado final	5 vezes/semana
	Tanque de aeração	Diária (3 tanques)
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Sólidos Suspensos Totais (SST)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Câmara anóxica	3 vezes/semana
	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
	Bomba de lodo	Semanal
Sólidos Suspensos Voláteis (SSV)	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
	Bomba de lodo	Semanal
Sólidos Sedimentáveis (SS)	Efluente tratado final	Diária
	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
Sólidos Totais (ST)	Tanque Adensador (Efluente)	3 vezes/semana
	Tanque Adensador (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (Efluente)	Semanal
	Tanque Digestor	3 vezes/semana

Nitrogênio Total (NT)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Nitrato (NO ₃)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Câmara anóxica	Mensal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Nitrito (NO ₂)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Mensal
	Efluente tratado final	Mensal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Nitrogênio Amoniacal (NH ₄)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Nitrogênio Kjeldahl (NTK)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Fósforo Total	Esgoto bruto (canal de entrada)	Mensal
	Efluente tratado final	Mensal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Cloreto	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Óleos e graxas	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Escherichia Coli	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Pesquisa Microscópica	Tanque de aeração	2 vezes/semana
Sulfeto não dissociado	Corpo receptor (4 pontos)	Trimestral
Toxicidade	Efluente tratado final	Semestral
Cloro Residual Total (CRT)	Caminhão abastecido com água de reúso / Efluente tratado final	Semanal
Cloro Residual Livre (CRL)	Caminhão abastecido com água de reúso / Efluente tratado final	Semanal

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS
ETE BANDEIRANTES - QUANTITATIVO MENSAL

Parâmetro	Análise de Suporte Operacional	Análises operacionais, ambientais e corpo receptor
Temperatura	60	0
pH	60	0
OD	116	0
Turbidez	30	0
DQO	0	8
DBO	0	14
Sólidos Totais	52	0
Sól. Susp. Totais	46	2
Sól. Sedimentáveis	42	0
Sól. Susp. Voláteis	28	0
Teor de Umidade	16	0
Óleos e Graxas	0	8
Nitrogênio Kjeldhal	0	4
Nitrogênio Amoniacal	0	4
Nitrogênio Total	0	4
Nitrito	0	2
Nitrato	0	5
Fósforo Total	0	2
E. coli	0	8
Microscopia	8	0
CRT	4	0
CRL	4	0

ANEXO VII - ANÁLISES LABORATORIAIS
ETE BANDEIRANTES - PONTO AMOSTRAGEM E FREQUÊNCIA

Parâmetro	Pontos de Amostragem	Frequência
pH	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
	Biofiltro	Semanal
Temperatura	Esgoto bruto (canal de entrada)	Diária
	Efluente tratado final	Diária
Turbidez	Efluente tratado final	Diária
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Oxigênio Dissolvido (OD)	Tanque de aeração	Diária (3 tanques)
	Efluente tratado final	5 vezes/semana
	Corpo receptor (6 pontos)	Mensal
Sólidos Suspensos Totais (SST)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
	Câmara anóxica	3 vezes/semana
	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
	Bomba de lodo	Semanal
Sólidos Suspensos Voláteis (SSV)	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
	Bomba de lodo	Semanal
Sólidos Sedimentáveis (SSed)	Efluente tratado final	Diária
	Tanque de Aeração	3 vezes/semana
Sólidos Totais (ST)	Tanque Adensador (Efluente)	3 vezes/semana
	Tanque Adensador (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
	Centrífuga (Efluente)	Semanal
	Tanque Digestor	3 vezes/semana
Umidade	Biofiltro	Semanal
	Centrífuga (lodo)	3 vezes/semana
Nitrato (NO ₃)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
	Câmara anóxica	Mensal

Nitrito (NO ₂)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Mensal
	Efluente tratado final	Mensal
Nitrogênio Amoniacal (NH ₄)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Nitrogênio Kjeldahl (NTK)	Esgoto bruto (canal de entrada)	Quinzenal
	Efluente tratado final	Quinzenal
Fósforo Total	Esgoto bruto (canal de entrada)	Mensal
	Efluente tratado final	Mensal
Óleos e graxas	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
<i>E. Coli</i>	Esgoto bruto (canal de entrada)	Semanal
	Efluente tratado final	Semanal
Pesquisa Microscópica	Tanque de aeração	2 vez/semana
Cloro Residual Total (CRT)	Caminhão abastecido com água de reúso / Efluente tratado final	Semanal
Cloro Residual Livre (CRL)	Caminhão abastecido com água de reúso / Efluente tratado final	Semanal