

(BLOQUETE)

DEVERÁ SER FEITA COM SOLUÇÃO AGLOMERANTE COM TEMPO DE PEGA PARA NO

NOTAS:

- | | |
|--|---|
| 1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO E DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. | |
| 2- O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E OS ESTUDOS GEOTÉCNICOS FORAM FORNECIDOS PELO CLIENTE. | |
| 3- O ATERRO COMPACTADO DEVERÁ SER IMPLANTADO SOBRE A SUPERFÍCIE PREVIAMENTE LIMPA E ESCALONADA. | |
| 4- GRAU DE COMPACTAÇÃO | DO ATERRO DA BERMA DE EQUILÍBRIO = 100% DO ENSAIO PN. |
| 5- REMOVER O SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL EXISTENTE (CAIXAS DE PASSAGEM E DRENOS) | |
| 6- REMOVER MATERIAL SUPERFICIAL (TOP SOIL) NA ÁREA DE PROJEÇÃO DE OFFSET DA BERMA DE EQUILÍBRIO (ESPESSURA 0,5m) | |
| 7- RECOMENDAR-SE SEQUÊNCIA EXECUTIVA DO PROJETO: | |
| 1) INJEÇÃO DA CRISTA DA BARRAGEM (3 LINHAS) | |
| 2) PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA CRISTA DA BARRAGEM | |
| 3) LIMPEZA DE TODO O TERRENO | |
| 4) INJEÇÃO DO TALUDE JUSANTE | |
| 5) PROLONGAMENTO DA GALERIA SUBTERRÂNEA E GALERIA TÚNEL DE PASSAGEM DA ADUTORA | |
| 6) ESCALONAMENTO DO TALUDE JUSANTE SIMULTANEO À EXECUÇÃO DO ATERRO E COMPACTAÇÃO DA BERMA PROJETADA | |
| 7) REVESTIMENTO VEGETAL E REVESTIMENTO DAS BERMAS PROJETADAS | |
| 8) EXECUÇÃO DA BACIA DE DISSIPACÃO DO TALUDE JUSANTE | |
| 9) DRENAGEM DA BERMA PROJETADA | |
| 10) INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO | |

CONVENÇÕES:

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | ADUTORA EXISTENTE DN 400 |
|  | DESCARGA DA ADUTORA PROJETADA DN 300 |
| | CERCA DE ARAME |
| | OFFSET BERMA DE EQUILIBRIO |
| | OFFSET BACIA DE DISSIPACÃO |

NÚMEROS	TÍTULOS	Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA	
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA		REVISÃO							

CANCELA E SUBSTITUI
O DESENHO NÚMERO:

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

RECEBIDO: ____/____/____
N° DOC.: _____ ASS.: _____

APROVAÇÃO CESAN:

ASS.: _____ MATR.: _____

ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA
DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE:

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobaca, 1.210 - Bairro São Francisco
Tel.: (31) 2103.4300 - Fax: (31) 2103.4399
Belo Horizonte - MG - CEP: 31.255-210

CREA: _____ REGIÃO: _____	CREA: 11604/D REGIÃO: _____
DESENHO: _____	Nº DES. PROJETISTA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO JOSE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
CREA: 11604/D REGIÃO: MG ART N.º: 14295200000254449 DATA: 30/06/2014

EMISSÃO CESAN

PROJETADO: _____

CREA: _____

DESENHADO: _____

VERIFICADO: _____
ENG. CHRYSSTIAN SANTIAGO DE ARAUJO

DIVISÃO: _____
E-DPE ENG. CARINA DA ROSS REZENDE

GERÊNCIA: _____
F-CPP ENG. NESTOR GOMES JUNIOR

DATAS

			
MUNICÍPIO: CARIACICA	DISTRITO: SEDE	BAIRRO: –	
NOME DO EMPREENDIMENTO: BARRAGEM DUAS BOCAS			
TÍTULO: SIST. DE ABAST. DE ÁGUA DE DUAS BOCAS			
ANTEPROJETO DO REFORÇO – ESTUDO TOPOGRÁFICO			
PLANTA GERAL			
ESCALA: 1/250	FOLHA: 01/ 01	Nº CESAN A-045-000-10-0-XX-0001	REV: 0