

ESC. 1:50



DETALHE DA ABRACADEIRA (2v)

LISTA DE MATERIAL – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

* NORMALMENTE OS ANÉIS DOS TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO SÃO FORNECIDOS JUNTAMENTE COM AS PEÇAS SEM NECESSIDADE DE LISTAR EM SEPARADO. OS ANÉIS FORAM LISTADOS PARA EVENTUAL FALHA NO FORNECIMENTO.

1-DIMENSÕES EM MILÍMETRO E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.


2-PARA LOCALIZAÇÃO DA TRAVESSA NA PLANTA GERAI, VER DES. Nº B-063-0003-05-XX-0003 (FOLHA 03/29)

3-PARA DETALHE DOS NÓS, VER DES. Nº B-063-0003-05-XX-0003 0 0015.

4-PARA TODAS AS SINGULARIDADES (CURVA, TJC, ETC.) ENTRADAS, PREVER BLOCO DE ANCORAGEM EM CIMENTO COLADO NA LAJE DE FUNDAMENTO. (VER DES. Nº B-063-0003-05-XX-0003 0 0015, PROJETO ESTRUTURAL).

5-AS INFORMAÇÕES DE ELEVACÕES, DETALHES E DIMENSÕES DAS PONTES FORAM FORNECIDAS PELA CESAN, POR MEIO DA EMPRESA MODELAGEM ENGENHARIA LTDA. DOCUMENTO ENTREGUE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017. NÃO FOI INFORMADA COTA DE FUNDO E SEÇÃO TRANSVERSAL DO RIO.

EL. - ELEVACÃO
CF. - COTA DE FUNDO
GI. - GERATRIZ INFERIOR
CT. - COTA DE TERRENO/TOPO
CL. - LINHA DE CENTRO



VISTA A
ESC. 1:50

1