

1. TODOS OS BLOCOS UTILIZADOS NESTA CAIXA SÃO DA FAMÍLIA M15, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 4,5MPa (BLOCO ESTRUTURAL). ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 5 MPa. ARMADURA CONFORME DETALHADO.
2. CONFORME MENCIONADO NAS PRANCHAS DO PROJETO HIDRÁULICO, O FORMATO DO BIOFILTRO É ILUSTRATIVO E DEVE SEGUIR O PROJETO PADRÃO A-000-000-00-5-XX-0021 OU A-000-000-00-5-XX-0022, SENDO ESTE ÚLTIMO O ADOTADO.

|                                                                                       |             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|  |             |                        |
| MUNICÍPIO: DOMINGOS MARTINS                                                           | DISTRITO: - | BAIRRO:                |
| NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                 |             |                        |
| TÍTULO: SES DOS BAIROS VILA VERDE,VILA DA PAZ E VILA DOS MAIS                         |             |                        |
| PROJETO ESTRUTURAL EEEB-01 - SUB-BACIA 01                                             |             |                        |
| FORMA E ARMAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA E DE DESCARGA                                      |             |                        |
| ESCALA:                                                                               | FOLHA:      | Nº CESAN               |
| INDICADA                                                                              | 04 / 09     | B-062-000-91-4-XX-0017 |
|                                                                                       |             | REV: 02                |