

[illegible]

* NORMALMENTE OS ANÉIS DOS TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO SÃO FORNECIDOS JUNTAMENTE COM AS PEÇAS, SEM NECESSIDADE DE LISTAR EM SEPARADO. OS ANÉIS FORAM LISTADOS PARA EVENTUAL FALHA NO FORNECIMENTO.

- 1 - AS DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - PARA DETALHE DA INTERLIGAÇÃO/EAT, VER DES. Nº B-078-001-60-5-X-0000;
- 3 - PARA PROJETO DO RESERVATÓRIO, VER DES. Nº B-078-001-70-5-X-0001 a 0004.
- 4 - PARA PROJETO DA EAT, VER DES. Nº B-078-001-40-5-X-0001 a 0032.
- 5 - PARA PROJETO DA AAT (PROJETO EMERGENCIAL) ATE RESERVATÓRIO DE ANCHETA, VER DES. Nº B-078-000-50-5-X-0001 a 0007.
- 6 - TODAS AS ANCHETAS (TES, CURVAS) DEVERÃO SER ANCORADAS PARA PREVENÇÃO DE 50,0 m/sq. (FRECHO DE REGULAÇÃO DO RESERVATÓRIO PROJ.), CONFORME PARÂMETRO CESAN, AS SINGULARES DEVERÃO SER EXECUTADAS EM CONCRETO CÍCLICO.
- 7 - PARA PERFIL LONGITUDINAL E LISTA DE MATERIAL DA ADUTORA POR GRAVIDADE PROJETADA D 350-FFP, VER DES. Nº B-078-001-40-5-X-0002.
- 8 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS DE ESTAÇÃO PITOMÉTRICA, MACROMEDIDOR E DE INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE COM O RESERVATÓRIO PROJETADO, VER DES. Nº B-078-001-50-5-X-0002.
- 9 - PARA DETALHE DAS CAIXAS DE ESTAÇÃO PITOMÉTRICA, MACROMEDIDOR E DE INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE COM O RESERVATÓRIO PROJETADO, VER DES. Nº B-078-001-50-5-X-0003.