

CONFIGURAÇÃO DE
PENAS P/ TUBAGEM
PEN - COR - ESP
1 7 0,1
2 7 0,2
3 7 0,3
4 7 0,4
5 7 0,5
6 7 0,6
7 7 0,25
8 7 0,08
9 7 0,15
AS DEMAIS PENAS -
COR, OBS. E ESP. Q.19

N190		N190A		N249/N165B		N165		N240		N103A		N238A		N238/N237/N235	
01 T PVC JE BBB DN75x50 01 RD PVC JE PB DN75x50 01 LCR PVC JE DN50		01 T PVC JE BBB DN75x50		01 T PVC JE BBB DN50		01 C PVC JE PB 45° DN50 01 LCR PVC JE DN50		01 C F°F* JE BB 90° DN150		01 RD F°F* JE PB DN250x200 01 C F°F* JE BB 22° DN250		01 C F°F* JE BB 45° DN200		01 T F°F* JE BBB DN200x100 01 AD PVC JEXF°F* BP DN100	
N198/N237B/N157/N235A/N87/N58A		N237A/N103		N103A		N82A		N4		N221A		N90A		N127A	
01 T PVC JE BBB DN100 02 LCR PVC JE DN100		01 C F°F* JE BB 22° DN200		01 RD F°F* JE PB DN200x250 01 LCR F°F* JE DN250		01 T PVC JE BBB DN75 02 LCR PVC JE DN75		01 T F°F* JE BBB DN200x100 01 LCR F°F* JE DN150 01 LCR PVC JE DN100 01 RD F°F* JE PB DN200x150 01 AD PVC JE BP DN100		01 LCR PVC JE DN100 01 C PVC JE PB 90° DN100		01 LCR PVC JE DN100 01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 50° DN75 01 RD PVC JE PB DN100x75		01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 90° DN75	
N227/N227A		N224/N224A/N223/N221		N60		N28		N27		N83		N82		N240A	
01 C F°F* JE BB 22° DN250		01 T F°F* JE BBB DN250x100 01 AD PVC JEXF°F* BP DN100x100		01 K PVC JE DN50		01 T PVC JE BBB DN100 02 LCR PVC JE DN100		01 K PVC JE DN100		01 T PVC JE BBB DN50 02 LCR PVC JE DN50 01 RD PVC JE BB DN75x50		01 T PVC JE BBB DN75		01 T F°F* JE BBB DN150	
N276		N275		N277/N286/N289/N291/N287/N293		N278/N280/N288		N276a/N285		N275a/N282/N282a/N283a/N283b/N283c/N284a/N284/N295a					
01 T PVC JE BBB DN50		01 LCR PVC JE DN50		01 T PVC JE BBB DN50		01 C PVC JE PB 90° DN50 01 LCR PVC JE DN50		01 C PVC JE PB 45° DN50 01 LCR PVC JE DN50		01 C PVC JE PB 22° DN50 01 LCR PVC JE DN50					

LEGENDA

—

REDE PROJETADA

- - -

REDE EXISTENTE

...

REDE A SER FECHADA

- . - . -

REDE EM SUBSTITUIÇÃO

—

DN 50 mm

—

DN 75 mm

—

DN 100 mm

—

DN 150 mm

—

DN 200 mm

—

DN 250 mm

—

DN 300 mm

NOTAS

1. OS DIÂMETROS ESPECIFICADOS CONFORME LEGENDA.

2. PARA O MATERIAL DA REDE PROJETADA SEGUIR ESPECIFICAÇÃO ABAIXO EXCETO INDICAÇÃO EXPLÍCITA NO TRECHO: DN ≤ 100 - PVC / DN ≥ 150 - F°F*.

3. AS ADUTORAS SERÃO SEMPRE EM FERRO FUNDIDO.

4. PARA PLANTA GERAL VER DESENHOS B-052-000-80-5-XX-0083.

5. PARA ARTICULAÇÃO DE REDE VER DESENHOS LISTADOS ABAIXO.

- B-052-000-80-5-XX-0088 A B-052-000-80-5-XX-0076.

6. PARA DETALHE DETALHES DOS MACROMEDIDORES, VER DESENHOS:

- MACROMEDIDOR MM1: B-052-000-80-5-XX-0079
- MACROMEDIDOR MM2: B-052-000-80-5-XX-0080
- MACROMEDIDOR MM3: B-052-000-80-5-XX-0081

7. PARA PROJETO DA TRAVESSIA 01, VER DESENHO B-052-000-80-5-XX-0082.

8. PARA LISTA DE MATERIAIS VER PRANCHA B-052-000-80-5-XX-0077.

9. PARA PROJETO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS, VER DESENHO B-052-000-80-5-XX-0084.

DISTRITO DE

MEDIÇÃO E

CONTROLE

3

N215

01 RD F°F* JE PB DN200x150
01 LCR F°F* JE DN200
01 LCR F°F* JE DN150

N214A

01 C F°F* JE BB 45° DN200

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.
