



1



1



1. A ESPESURA DAS PAREDES E A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESPAÇAMENTO ENTRE O POÇO DE SUÇÃO E A CAIXA DE AREIA SERÃO DEFINIDAS PELO ESTRUTURAL.
2. PARA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA, QUANDO NECESSÁRIA, A GRADE DE PISO DEVERÁ SER REMOVIDA E COM AUXÍLIO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA SUGAR O EXCESSO ACUMULADO NO FUNDO.
3. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELA CESAN CONFORME DESENHO CESAN N° A-029-000-99-1-XX-0004, ELABORADO PELA EMPRESA MODELER EM 2019.

1