



Serra, ES, 5 de fevereiro de 2024

Carta Circular/CPL/003/LCE 034/2023

**ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES**

Considerando as dúvidas encaminhadas por interessados no Edital de Licitação CESAN nº 034/2023, cujo objeto é “Contratação de empresa para elaboração de projetos, execução das obras, fornecimento dos equipamentos e sua montagem, execução das instalações, automação, start-up, operação e manutenção de estação de tratamento de esgoto para 40 l/s de vazão média, em Araçás, município de Vila Velha - ES”, depois de consultada a área técnica, prestamos os esclarecimentos anexos.

Atenciosamente,

Robério Lamas da Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



Nº da questão	Documento	Item do Documento	Esclarecimento Solicitado	Esclarecimento
1	-	-	É correto o entendimento que será de responsabilidade da Cesan realizar as análises para comprovação da eficiência da estação? Caso o entendimento esteja errado, favor informar a periodicidade prevista para realização das análises.	Está correto o entendimento. As análises de comprovação da eficiência serão de responsabilidade da CESAN.
2	-	-	No item 4.5 do Memorial descritivo é mencionado: “Para este período de 12 (doze) meses de operação a licitante deve considerar a obrigatoriedade de ter um operador (mínimo) para os turnos diurnos e noturnos, inclusive domingos e feriados. Independente de se ter sempre um operador, deve considerar outros profissionais para solucionar possíveis falhas operacionais que eventualmente possam ocorrer, além da supervisão técnica, que pode ser remota.” É correto o entendimento que a contratada deverá prever apenas um operador entre o período das 8:00 às 18:00 horas, inclusive nos fins de semana, ficando o mesmo de plantão para atendimento emergencial nos horários que não estará presencial na ETE?	Não está correto o entendimento. As licitantes devem considerar os dizeres do edital, inclusive o descrito no subitem 4.5, do Memorial Descritivo.
3	-	-	É correto o entendimento que a segurança patrimonial, caso seja necessário, no	A empresa licitante deverá providenciar segurança patrimonial à suas expensas e composta por alarmes, CFTV, segurança patrimonial (desarmado) durante o período de



			período de comissionamento e operação será de responsabilidade da contratante?	24 horas. A CESAN não será responsável pela segurança local durante o período de comissionamento e operação plena, ou seja, durante a vigência do contrato objeto desta licitação.
4	Anexo VI - Memorial Descritivo ETE Araçás	3.6.16 e 3.6.16.1	É correto o entendimento que a vida útil de projeto de 30 anos, será aplicada para itens construtivos (chapa inox, por exemplo) e não aplicável para itens comerciais (bombas, válvulas, por exemplo).	Sim, está correto o entendimento. Mas ressaltamos que para o fornecimento dos itens comerciais as licitantes devem observar os anexos do edital, principalmente as informações constantes no Anexo VIII - CADERNO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS.