

Serra, 15 de março de 2024.

CARTA CIRCULAR A-DCS/003/2024 do PEL 152/2023

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2023 - Nº BANCO DO BRASIL 1037179

Objeto: AQUISIÇÃO DE MULTIMEDIDORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS

Processo nº: 2023.013930

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Prezados Senhores,

Chamamos a atenção de V. S^{as} para as informações abaixo:

I -

A pedido da área técnica responsável pela aquisição e visando esclarecer dúvidas de empresas interessadas em participar do edital em referência, **RETIFICAMOS** as informações constantes no Item I da CARTA CIRCULAR A-DCS/002/2023, conforme abaixo:

PERGUNTA 05: Os erros máximos considerados para os itens 01 à 04 foram 3%, 1,2%, 1,2% e 1,2% respectivamente. Se necessitar realmente do primário tipo janela com exatidão 0,6%, será necessário alterar as correntes primárias dos itens 01 à 03 para 200A ou mais e do item 04 para 250A ou mais. Ou ainda, podemos fornecer um TC com primário tipo barramento fixo. Esta configuração tornará possível o atendimento das correntes nominais primárias definidas inicialmente com erro máximo de 0,6% e carga de 5VA. Para isto também será necessário alterar os parâmetros It/t e Id, conforme seguem: Alterar It/t de 60xIn/1s para 40xIn/1s; Alterar Id de 150xIn para 100xIn.

RESPOSTA 05: Avaliamos novamente o mercado para os itens propostos e não há alterações no que se refere às potências dos TC's. Porém, encontramos dificuldade no atendimento à precisão de 0,6% previsto nas ET's e em um modelo específico o tamanho da janela também não atendia. Também ressalto que o barramento fixo, proposto pelo proponente não será aceito. Não serão aceitos modelos com primário tipo barramento fixo.

➤ **Onde se lê:**

Rótulos de Linha	Tamanho Mínimo (mm)	Tamanho Recomendável (mm)	Potência Mínima (VA)
0050/5	20x20 (geometria quadrada) ou 20mm de diâmetro (se geometria circular)	30x30	1,2
0100/5	20x20 (geometria quadrada) ou 20mm de diâmetro (se geometria circular)	30x30	1,2
0150/5	20x20 (geometria quadrada) ou 20mm de diâmetro (se geometria circular)	30x30	1,2
0200/5	20x20 (geometria quadrada) ou 20mm de diâmetro (se geometria circular)	40x40	1,2

➤ **Leia-se:**

Relação de Transformação	Tamanho mínimo	Exatidão mínima	Potência mínima
50/5	19x19mm ou 19mm diâmetro	1%	1VA
100/5	19x19mm ou 19mm diâmetro	1%	1VA
150/5	19x19mm ou 19mm diâmetro	1%	1VA
200/5	19x19mm ou 19mm diâmetro	1%	1VA

II -

Em razão da complementação das informações destacadas nesta circular, fica **PRORROGADA A ABERTURA** do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 152/2023** conforme segue:

EVENTO	DATA	HORÁRIO
Limite acolhimento de propostas	02/04/2024	08:45hs
Abertura das propostas	02/04/2024	08:45hs
Data e a hora da disputa	02/04/2024	09:00hs

Esta Carta Circular está à disposição dos interessados no site da CESAN - <https://www.cesan.com.br/portal/>, no site do Banco do Brasil www.licitações-e.com.br.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital em epígrafe.

Atenciosamente,

Thatiana Santos de Mello

Pregoeira da Cesan

Tel.: (27) 2127-5429 - E-mail: thatiana.mello@cesan.com.br