

| Equipamento de Combate a Incêndio/ Emergência:   | SIM | PAR<br>CIAL | NÃO |
|--|-----|-------------|-----|
| Todos os equipamentos de combate a incêndio estão devidamente identificados?   |     |             |     |
| Todos os extintores encontram-se dentro de seu prazo de validade (Carga / teste hidrostático)?   |     |             |     |
| Os extintores encontram-se desobstruídos?  |     |             |     |
| Os extintores estão localizados em locais de fácil acesso, fácil visualização e em locais onde haja menos probabilidade do fogo bloquear o seu acesso? |     |             |     |
| Os empregados receberam treinamento/formação de como manipular um aparelho extintor nos últimos 3 anos?  |     |             |     |
| A Indicação do manômetro encontra-se no arco verde?  |     |             |     |
| Existe extintor suficiente na área?  |     |             |     |
| As rotas de fuga estão claramente demarcadas, desimpedidas, assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a direção da saída?           |     |             |     |
| Em depósitos ou almoxarifados existe sinalização de solo e aérea indicativa de equipamento de combate a incêndio?                                      |     |             |     |
| A Placa de sinalização do extintor está instalada a uma altura de 1,80 m do piso acabado?  |     |             |     |
| Os extintores estão instalados a uma altura de no máximo 1,6 m do piso acabado ou em tripé com altura de 20 cm?  |     |             |     |
| O extintor possui lacre?   |     |             |     |
| O Selo e a numeração de certificação do INMETRO encontram-se legíveis?   |     |             |     |
| Há sistema interno de comunicação (rádio, celular, etc), para comunicação em caso de emergências?  |     |             |     |
| Qual o número total de rotas de fuga?  |     |             |     |
| Verificar se a largura das portas possui largura mínima de 70cm?   |     |             |     |
| O ambiente possui iluminação de emergência? Está funcionando?  |     |             |     |
| Outros?  |     |             |     |