

DETALHE 1: POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEM ESCALA

DETALHE 4: CAIXA COM MEDIÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL
S/ESCALA

1	2	3
---	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	UN.	QTDE
1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #25,0mm ² , 0,6/1 kV, XLPE EPR/90°C, COR PRETA	m	50
2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #25,0mm ² , 0,6/1 kV, XLPE EPR/90°C, COR AZUL	m	25
3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0mm ² , 0,6/1 kV, XLPE EPR/90°C, COR PRETA	m	30
4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0mm ² , 0,6/1 kV, XLPE EPR/90°C, COR AZUL	m	10
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0mm ² , 0,6/1 kV, XLPE EPR/90°C, COR VERDE	m	10
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5mm ² , 0,6/1 kV, XLPE EPR/90°C, COR PRETA	m	400
7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5mm ² , 0,6/1 kV, XLPE EPR/90°C, COR AZUL	m	100
8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5mm ² , 0,6/1 kV, XLPE EPR/90°C, COR VERDE	m	200
9	CABO PP 3#1,5mm ² – EPR–06/1KV 90°C	m	60
10	ELETRODUTO CORRUGADO PEAD Ø11,1/2"	m	5
11	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO Ø11,1/2"	m	5
12	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø11,1/2"	pç	3
13	ELETRODUTO CORRUGADO PEAD Ø2"	m	45
14	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO Ø2"	m	10
15	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø2"	pç	10
16	ELETRODUTO CORRUGADO PEAD Ø1"	m	85
17	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO Ø1"	m	30
18	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø1"	pç	15
19	POSTE CURVO PARA UMA LÂMINÁRIA, COM BASE E CHUMBADOR, ALTURA 7m	pç	7
20	LÂMPADA LED OUTDOOR 220V, 120W, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO.	pç	7
21	CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA, 220V	pç	7

MUNICÍPIO: SANTA LEOPOLDINA	DISTRITO: B. DE MANGARAI	BAIRRO: -
-----------------------------	--------------------------	-----------

TÍTULO: SAA DE BARRA DE MANGARÁ – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAQUADRO DE CARGAS E DETALHES

ESCALA:	FOLHA:	Nº CFSAN	REV:
---------	--------	----------	------

4